



Dieser Bericht umfasst 1 Seite.

tgm

Staatliche Versuchsanstalt

Elektrotechnik und Elektronik

FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY  
ELECTRICAL AND  
ELECTRONIC ENGINEERING

[  
Firma  
Molto Luce GmbH  
  
Herr Stephan Thiel  
Gewerbepark 10  
A-4616 Weißkirchen  
]

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
No

Sachbearbeiter  
Ing. J. Noori

Datum  
2020-09-07

**Betreff: Abschlussbericht an den Auftraggeber TGM-VA EE 38335a**

**über Prüfungen an** Ballwurfsicherheit nach DIN 57710-13

**Datum des Auftrages** 2020-06-09

**Zeichen des Auftrages** Herr Stephan Thiel

Auftragsgemäß wurde die Prüfung der Ballwurfsicherheit (DIN 57710 Teil 13/VDE 0710 Teil 13: 1981-05) an der Aufbauleuchte-type LOG OUT 2.1 IP20, Cl.I gemäß DIN 18032-3:1997-04 durchgeführt.

Gemäß VDE 57710 Teil 13 wird jeweils 12mal senkrecht gegen die Leuchte geschossen und dann jeweils 12mal aus zwei verschiedenen Richtungen in einem Winkel von 60°.

Die Prüfung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

Die aufgelaufenen Kosten gemäß beiliegender Vorschreibung ersuchen wir auf unser Konto zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

  
Prof. Dipl.-Ing. Andreas Schmidt  
Leiter Prüf- und Inspektionsstelle





Ing. Mag. Thomas Thun  
Leiter EE