

**Beräkning av blandning enligt UGR**

Tak	80	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
Vägg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
Golv	30	20	20	20	20	30	20	20	20	20	
Rumsstorlek X      Y		Bildriktning tvärs till tvärsaxel					Bildriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	15,5	17,3	18,1	17,5	18,3	15,5	17,3	18,1	17,5	18,3
	3H	15,9	17,7	18,5	18,0	18,7	15,9	17,7	18,5	18,0	18,7
	4H	16,0	17,8	18,5	18,2	18,8	16,0	17,8	18,5	18,2	18,8
	6H	16,1	17,9	18,5	18,2	18,8	16,1	17,9	18,5	18,2	18,8
	8H	16,1	17,9	18,5	18,3	18,8	16,1	17,9	18,5	18,3	18,8
	12H	16,0	17,9	18,5	18,3	18,8	16,0	17,9	18,5	18,3	18,8
4H	2H	15,7	17,5	18,2	17,8	18,5	15,7	17,5	18,2	17,8	18,5
	3H	16,2	18,0	18,6	18,4	19,0	16,2	18,0	18,6	18,4	19,0
	4H	16,4	18,2	18,7	18,6	19,1	16,4	18,2	18,7	18,6	19,1
	6H	16,5	18,4	18,8	18,8	19,2	16,5	18,4	18,8	18,8	19,2
	8H	16,5	18,4	18,8	18,8	19,2	16,5	18,4	18,8	18,8	19,2
	12H	16,5	18,4	18,7	18,9	19,2	16,5	18,4	18,7	18,9	19,2
6H	4H	16,4	18,3	18,7	18,7	19,1	16,4	18,3	18,7	18,7	19,1
	6H	16,5	18,4	18,7	18,9	19,2	16,5	18,4	18,7	18,9	19,2
	8H	16,5	18,5	18,7	19,0	19,2	16,5	18,5	18,7	19,0	19,2
	12H	16,6	18,5	18,7	19,0	19,2	16,6	18,5	18,7	19,0	19,2
12H	4H	16,3	18,2	18,6	18,7	19,0	16,3	18,2	18,6	18,7	19,0
	6H	16,5	18,4	18,7	18,9	19,1	16,5	18,4	18,7	18,9	19,1
	8H	16,5	18,5	18,7	19,0	19,2	16,5	18,5	18,7	19,0	19,2

**Variation av Isakölarposition för tvärsaxel S**

S = 1,0H	+1,9 / -1,1	+1,9 / -1,1
S = 1,5H	+3,6 / -1,6	+3,6 / -1,6
S = 2,0H	+5,2 / -2,5	+5,2 / -2,5
Standardtabell	BKD2	BKD2
Korrektionsfaktor	0,5	0,5

Korrigerade bildindikeringar relaterade till totalt ljusflöde