



22 TEST

Automatisk Självtest	Manual Test
Funktions Test : Var 15e dag 60sek Varaktighetstest: En gång per år 60min Varning: Bryt inte strömmen under testet.	>1sec
Grön LED	Status
 LED --- BAT --	Normal
	Test pågår
Röd LED	Status
 LED --- BAT --	Fel på ljuskälla
	Batterifel
	Batterifel 21

SolidLED

Nödbelysning med eller utan piktogram



Bryt inte matningen inom 48 timmar från första start eller batteribyte.

E-nummer	Kod		Egenskaper	Batteri	Ljusstyrka					
E73 474 82	SLD128ST-CARDI-LI	26m	Autotest	3.2 Volt, 1.6Ah, Li-FePO4 1/3 h Backup	240 Lumen @ 1H 120 Lumen @ 3H					

Avsändstabell vid (1h / 3h)

Montagehöjd (Meter)	UTRYMNINGSVÄG					ÖPPET OMRÅDE (ANTIPANIK) BELYSNING	
1H / 3H							
2,00 meter	5.16/2.95	13.33/10.33	13.03/10.18	12.79/10.02	5.01/2.53	5.56/4.35	13.21/11.11
2,50 meter	4.82/1.46	14.22/9.65	14.04/9.31	13.88/9.09	4.63/1.34	6.04/4.00	14.87/12.09
3,00 meter	3.48/0.00	14.60/6.95	14.37/6.60	14.22/6.38	3.20/0.00	6.11/3.09	16.25/12.22
3,50 meter	2.25/0.00	13.76/4.24	13.28/4.03	12.94/3.93	1.96/0.00	5.67/1.85	17.09/11.33
4,00 meter	0.62/0.00	11.53/1.01	10.87/1.04	10.14/1.12	0.64/0.00	5.16/0.80	17.38/9.79

