

Beräkning av blandning enligt UGR

ρ Tak		60	70	70	50	50	60	70	70	50	50
ρ Vågg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
ρ Golv		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärssekt					Blickriktning längs till tvärssekt				
X	Y										
2H	2H	31,6	34,2	35,9	34,5	36,2	16,6	18,3	20,0	18,6	20,2
2H	3H	40,5	42,3	43,7	42,5	44,0	17,9	19,6	21,1	19,9	21,4
2H	4H	41,5	43,3	44,7	43,6	45,0	18,1	19,8	21,2	20,1	21,5
2H	6H	41,5	43,2	44,5	43,5	44,9	18,2	19,9	21,3	20,3	21,6
2H	8H	41,4	43,1	44,4	43,5	44,8	18,2	19,9	21,3	20,3	21,6
2H	12H	41,4	43,1	44,3	43,5	44,7	18,2	19,9	21,2	20,3	21,5
4H	2H	31,3	34,0	35,5	34,4	35,8	20,7	22,4	23,9	22,8	24,2
4H	3H	40,2	41,9	43,2	42,3	43,5	21,4	23,2	24,4	23,6	24,8
4H	4H	41,2	43,0	44,1	43,4	44,5	21,5	23,3	24,4	23,7	24,8
4H	6H	41,2	43,0	44,0	43,4	44,3	21,5	23,3	24,3	23,8	24,7
4H	8H	41,2	42,9	43,8	43,4	44,3	21,6	23,3	24,2	23,8	24,7
4H	12H	41,1	42,9	43,7	43,4	44,2	21,5	23,3	24,2	23,8	24,6
8H	4H	41,1	42,9	43,8	43,4	44,2	22,4	24,1	25,1	24,6	25,5
8H	6H	41,1	42,9	43,6	43,4	44,1	22,4	24,2	25,0	24,7	25,4
8H	8H	41,0	42,9	43,5	43,4	44,0	22,4	24,3	24,9	24,8	25,3
8H	12H	41,0	42,9	43,4	43,4	43,9	22,4	24,3	24,8	24,8	25,3
12H	4H	41,1	42,9	43,7	43,3	44,1	22,3	24,1	25,0	24,6	25,4
12H	6H	41,0	42,9	43,5	43,4	44,0	22,4	24,3	24,9	24,7	25,3
12H	8H	41,0	42,9	43,4	43,4	43,9	22,4	24,3	24,8	24,8	25,3

Variation av blickriktning för tvärssekt S

S = 1,0H	+0,7 / -0,7	+0,6 / -0,6
S = 1,5H	+2,8 / -5,5	+2,0 / -2,4
S = 2,0H	+4,7 / -11,0	+2,7 / -4,7
Standardtabell	---	---
Korrektionsfaktor	---	---

Kontrollerade blickriktning för tvärssekt till totalt ljudnivå