

Beräkning av blandning enligt UGR

ρ Tak	60	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
ρ Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	20,6	22,1	23,1	22,9	24,0	20,6	22,1	23,1	22,9	24,0
2H	3H	21,8	24,3	26,3	26,1	27,1	23,8	26,3	28,2	28,1	27,1
2H	4H	25,6	27,1	28,0	27,9	28,9	25,6	27,1	28,0	27,9	28,9
2H	6H	27,7	29,1	29,9	30,0	30,8	27,7	29,1	29,9	30,0	30,8
2H	8H	28,8	30,2	31,0	31,1	31,9	28,8	30,2	31,0	31,1	31,9
2H	12H	30,1	31,5	32,3	32,4	33,2	30,1	31,5	32,3	32,4	33,2
4H	2H	21,7	23,1	24,0	24,0	24,9	21,7	23,1	24,0	24,0	24,9
4H	3H	25,0	26,5	27,3	27,4	28,2	25,0	26,5	27,3	27,4	28,2
4H	4H	27,0	28,4	29,1	29,3	30,1	27,0	28,4	29,1	29,3	30,1
4H	6H	29,2	30,6	31,3	31,5	32,2	29,2	30,6	31,3	31,5	32,2
4H	8H	30,4	31,8	32,4	32,7	33,3	30,4	31,8	32,4	32,7	33,3
4H	12H	31,7	33,2	33,7	34,1	34,7	31,7	33,2	33,7	34,1	34,7
8H	4H	27,7	29,2	29,8	30,1	30,7	27,7	29,2	29,8	30,1	30,7
8H	6H	30,2	31,6	32,1	32,6	33,1	30,2	31,6	32,1	32,6	33,1
8H	8H	31,6	33,0	33,5	34,0	34,4	31,6	33,0	33,5	34,0	34,4
8H	12H	33,1	34,6	35,0	35,6	36,0	33,1	34,6	35,0	35,6	36,0
12H	4H	28,0	29,4	30,0	30,3	30,9	28,0	29,4	30,0	30,3	30,9
12H	6H	30,5	32,0	32,4	32,9	33,4	30,5	32,0	32,4	32,9	33,4
12H	8H	32,0	33,5	33,9	34,4	34,8	32,0	33,5	33,9	34,4	34,8

Variation av blickriktning för tvärsaxel S

S = 1,0H	+0,2 / -0,2	+0,2 / -0,2
S = 1,5H	+0,3 / -0,3	+0,3 / -0,3
S = 2,0H	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5
Standardtabell	---	---
Korrektionsfaktor	---	---

Kontrollerade blickriktning för relativt till totalt ljusflöde