

Beräkning av blandning enligt UGR

p Tak		80	70	70	50	50	80	70	70	50	50
p Vågg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
p Golv		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rumsstorlek X Y		Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	16,2	18,0	18,7	18,3	18,9	16,2	18,0	18,7	18,3	18,9
2H	3H	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8
2H	4H	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8
2H	6H	16,2	18,0	18,6	18,4	18,8	16,2	18,0	18,6	18,4	18,8
2H	8H	16,2	18,1	18,6	18,4	18,9	16,2	18,1	18,6	18,4	18,9
2H	12H	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9
4H	3H	16,1	17,9	18,5	18,2	18,7	16,1	17,9	18,5	18,2	18,7
4H	2H	16,0	17,9	18,4	18,2	18,7	16,0	17,9	18,4	18,2	18,7
4H	4H	16,0	17,9	18,4	18,3	18,7	16,0	17,9	18,4	18,3	18,7
4H	6H	16,1	18,1	18,4	18,5	18,8	16,1	18,1	18,4	18,5	18,8
4H	8H	16,2	18,2	18,5	18,6	18,9	16,2	18,2	18,5	18,6	18,9
4H	12H	16,3	18,3	18,5	18,7	18,9	16,3	18,3	18,5	18,7	18,9
8H	4H	16,0	17,9	18,2	18,3	18,6	16,0	17,9	18,2	18,3	18,6
8H	6H	16,2	18,1	18,4	18,6	18,8	16,2	18,1	18,4	18,6	18,8
8H	8H	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9
8H	12H	16,4	18,4	18,6	18,9	19,0	16,4	18,4	18,6	18,9	19,0
12H	4H	15,9	17,9	18,2	18,3	18,6	15,9	17,9	18,2	18,3	18,6
12H	6H	16,2	18,1	18,3	18,6	18,8	16,2	18,1	18,3	18,6	18,8
12H	8H	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9

Variation av blickförhållningen för tvärsaxeln S

S = 1,0H S = 1,5H S = 2,0H	+4,7 / -3,5 +7,3 / -4,2 +9,3 / -4,8	+4,7 / -3,5 +7,3 / -4,2 +9,3 / -4,8
Standardtabell	BK01	BK01
Korrektionsfaktor	0,1	0,1

Korrigerade blickförhållningar relaterade till totalt ljusflöde