

Beräkning av blandning enligt UGR

ρ Tak	60	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
ρ Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rumsstorlek		Blickriktning tvärs till tvärssekt					Blickriktning längs till tvärssekt				
X	Y										
2H	2H	16,2	18,0	18,7	18,3	18,9	16,2	18,0	18,7	18,3	18,9
2H	3H	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8
2H	4H	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8	16,1	18,0	18,6	18,3	18,8
2H	6H	16,2	18,0	18,6	18,4	18,8	16,2	18,0	18,6	18,4	18,8
2H	8H	16,2	18,1	18,6	18,4	18,9	16,2	18,1	18,6	18,4	18,9
2H	12H	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9	16,2	18,1	18,6	18,5	18,9
4H	2H	16,1	17,9	18,5	18,2	18,7	16,1	17,9	18,5	18,2	18,7
4H	3H	16,0	17,9	18,4	18,2	18,7	16,0	17,9	18,4	18,2	18,7
4H	4H	16,0	17,9	18,4	18,3	18,7	16,0	17,9	18,4	18,3	18,7
4H	6H	16,1	18,1	18,4	18,5	18,8	16,1	18,1	18,4	18,5	18,8
4H	8H	16,2	18,2	18,5	18,6	18,9	16,2	18,2	18,5	18,6	18,9
4H	12H	16,3	18,3	18,5	18,7	18,9	16,3	18,3	18,5	18,7	18,9
8H	4H	16,0	17,9	18,2	18,3	18,6	16,0	17,9	18,2	18,3	18,6
8H	6H	16,2	18,1	18,4	18,6	18,8	16,2	18,1	18,4	18,6	18,8
8H	8H	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9
8H	12H	16,4	18,4	18,6	18,9	19,0	16,4	18,4	18,6	18,9	19,0
12H	4H	16,9	17,9	18,3	18,3	18,6	16,9	17,9	18,2	18,3	18,6
12H	6H	16,2	18,1	18,3	18,6	18,8	16,2	18,1	18,3	18,6	18,8
12H	8H	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9	16,3	18,3	18,5	18,8	18,9

Variation av blickriktning för tvärssekt S

S = 1,0H	+4,7 / -3,5	
S = 1,5H	+7,3 / -4,2	+4,7 / -3,5
S = 2,0H	+9,3 / -4,8	+7,3 / -4,2
		+9,3 / -4,8
Standardavvikelse	0,1	0,1
Korrektionsfaktor	0,1	0,1

Kontrollerade blickriktningarna relaterade till totalt ljusflöde