

Beräkning av blandning enligt UGR

ρ Tak	60	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
ρ Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	27,3	29,1	29,7	29,3	29,9	27,3	29,1	29,7	29,3	29,9
2H	3H	27,2	29,0	29,6	29,3	29,8	27,2	29,0	29,6	29,3	29,8
2H	4H	27,1	29,0	29,6	29,3	29,8	27,1	29,0	29,6	29,3	29,8
2H	6H	27,1	29,0	29,5	29,3	29,8	27,1	29,0	29,5	29,3	29,8
2H	8H	27,1	29,0	29,4	29,3	29,7	27,1	29,0	29,4	29,3	29,7
2H	12H	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7
4H	2H	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7	27,0	28,9	29,4	29,3	29,7
4H	3H	27,0	28,9	29,3	29,2	29,6	27,0	28,9	29,3	29,2	29,6
4H	4H	27,0	28,9	29,3	29,3	29,6	27,0	28,9	29,3	29,3	29,6
4H	6H	27,0	28,9	29,2	29,3	29,6	27,0	28,9	29,2	29,3	29,6
4H	8H	26,9	28,9	29,2	29,3	29,6	26,9	28,9	29,2	29,3	29,6
4H	12H	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5
8H	4H	26,9	28,8	29,1	29,3	29,5	26,9	28,8	29,1	29,3	29,5
8H	6H	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5	26,9	28,9	29,1	29,3	29,5
8H	8H	26,8	28,8	29,0	29,3	29,5	26,8	28,8	29,0	29,3	29,5
8H	12H	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4
12H	4H	26,8	28,8	29,1	29,3	29,5	26,8	28,8	29,1	29,3	29,5
12H	6H	26,8	28,8	29,0	29,3	29,4	26,8	28,8	29,0	29,3	29,4
12H	8H	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4	26,8	28,8	28,9	29,3	29,4

Variation av blickriktning för tvärsaxel S

S = 1,0H	+6,0 / -6,0	+6,0 / -6,0
S = 1,5H	+8,8 / -7,0	+8,8 / -7,0
S = 2,0H	+10,8 / -7,1	+10,8 / -7,1
Standardtabell	8000	8000
Korrektionsfaktor	10,6	10,6

Kontrollerade blickriktning för relativt till totalt ljusflöde