

Beräkning av blandning enligt UGR

ρ Tak	60	70	70	50	50	80	70	70	50	50	
ρ Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
ρ Golv	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärsaxel					Blickriktning längs till tvärsaxel				
2H	2H	29,3	31,1	31,8	31,4	32,0	29,3	31,1	31,8	31,4	32,0
2H	3H	29,2	31,0	31,6	31,3	31,9	29,2	31,0	31,6	31,3	31,9
2H	4H	29,1	31,0	31,5	31,3	31,8	29,1	31,0	31,5	31,3	31,8
2H	6H	29,0	30,9	31,4	31,2	31,7	29,0	30,9	31,4	31,2	31,7
2H	8H	29,0	30,9	31,4	31,2	31,7	29,0	30,9	31,4	31,2	31,7
2H	12H	29,0	30,9	31,3	31,2	31,6	29,0	30,9	31,3	31,2	31,6
4H	2H	29,1	30,9	31,5	31,3	31,8	29,1	30,9	31,5	31,3	31,8
4H	3H	28,9	30,8	31,3	31,2	31,6	28,9	30,8	31,3	31,2	31,6
4H	4H	28,9	30,8	31,2	31,2	31,5	28,9	30,8	31,2	31,2	31,5
4H	6H	28,8	30,7	31,1	31,1	31,4	28,8	30,7	31,1	31,1	31,4
4H	8H	28,8	30,7	31,0	31,1	31,4	28,8	30,7	31,0	31,1	31,4
4H	12H	28,7	30,7	30,9	31,1	31,3	28,7	30,7	30,9	31,1	31,3
8H	4H	28,7	30,7	31,0	31,1	31,4	28,7	30,7	31,0	31,1	31,4
8H	6H	28,7	30,6	30,9	31,1	31,3	28,7	30,6	30,9	31,1	31,3
8H	8H	28,6	30,6	30,8	31,1	31,2	28,6	30,6	30,8	31,1	31,2
8H	12H	28,6	30,6	30,7	31,1	31,2	28,6	30,6	30,7	31,1	31,2
12H	4H	28,7	30,6	30,9	31,1	31,3	28,7	30,6	30,9	31,1	31,3
12H	6H	28,6	30,6	30,8	31,1	31,2	28,6	30,6	30,8	31,1	31,2
12H	8H	28,6	30,6	30,7	31,1	31,2	28,6	30,6	30,7	31,1	31,2

Variation av blickriktningar för tvärsaxelns S

S = 1,0H S = 1,5H S = 2,0H	+6,0 / -10,1 +8,8 / -10,4 +10,8 / -10,8	+6,0 / -10,1 +8,8 / -10,4 +10,8 / -10,8
Standardtabell	8000	8000
Korrektionsfaktor	12,5	12,5

Kontrollerade blickriktningarna relativt till totalt ljusflöde