

Beräkning av blandning enligt UGR

| p Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| p Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 21,9 | 23,6 | 24,7 | 23,9 | 24,9 | 22,2 | 23,9 | 25,0 | 24,2 | 25,3 |
| 2H | 3H | 22,2 | 23,9 | 24,9 | 24,3 | 25,2 | 22,7 | 24,4 | 25,4 | 24,8 | 25,7 |
| 2H | 4H | 22,2 | 23,9 | 24,9 | 24,3 | 25,2 | 22,8 | 24,6 | 25,5 | 25,0 | 25,8 |
| 2H | 6H | 22,1 | 23,9 | 24,8 | 24,3 | 25,1 | 22,9 | 24,7 | 25,6 | 25,1 | 25,9 |
| 2H | 8H | 22,1 | 23,9 | 24,7 | 24,2 | 25,0 | 22,9 | 24,7 | 25,5 | 25,1 | 25,9 |
| 2H | 12H | 22,0 | 23,8 | 24,6 | 24,2 | 25,0 | 22,9 | 24,7 | 25,5 | 25,1 | 25,8 |
| 4H | 2H | 22,0 | 23,8 | 24,7 | 24,1 | 25,0 | 22,3 | 24,1 | 25,0 | 24,4 | 25,3 |
| 4H | 3H | 22,4 | 24,2 | 25,0 | 24,6 | 25,3 | 22,9 | 24,7 | 25,5 | 25,1 | 25,8 |
| 4H | 4H | 22,4 | 24,2 | 24,9 | 24,7 | 25,3 | 23,1 | 25,0 | 25,6 | 25,4 | 26,0 |
| 4H | 6H | 22,4 | 24,2 | 24,8 | 24,7 | 25,2 | 23,3 | 25,1 | 25,7 | 25,5 | 26,1 |
| 4H | 8H | 22,3 | 24,2 | 24,7 | 24,7 | 25,2 | 23,3 | 25,1 | 25,7 | 25,6 | 26,1 |
| 4H | 12H | 22,3 | 24,2 | 24,6 | 24,6 | 25,1 | 23,2 | 25,1 | 25,6 | 25,6 | 26,0 |
| 6H | 4H | 22,4 | 24,2 | 24,8 | 24,7 | 25,2 | 23,1 | 24,9 | 25,5 | 25,4 | 25,9 |
| 6H | 6H | 22,3 | 24,2 | 24,7 | 24,7 | 25,1 | 23,2 | 25,1 | 25,5 | 25,6 | 26,0 |
| 6H | 8H | 22,3 | 24,2 | 24,6 | 24,7 | 25,1 | 23,2 | 25,1 | 25,5 | 25,6 | 26,0 |
| 6H | 12H | 22,3 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 23,2 | 25,1 | 25,5 | 25,7 | 26,0 |
| 12H | 4H | 22,3 | 24,2 | 24,7 | 24,7 | 25,1 | 23,0 | 24,9 | 25,4 | 25,4 | 25,8 |
| 12H | 6H | 22,3 | 24,2 | 24,6 | 24,7 | 25,1 | 23,2 | 25,1 | 25,4 | 25,6 | 25,9 |
| 12H | 8H | 22,3 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 23,2 | 25,1 | 25,4 | 25,6 | 25,9 |

Variation av blickriktningar för tvärsaxel S

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| S = 1,0H | +0,7 / -1,2 | +0,8 / -0,7 |
| S = 1,5H | +1,5 / -2,2 | +1,4 / -1,5 |
| S = 2,0H | +3,0 / -3,7 | +2,7 / -2,8 |
| Standardtabell | BK01 | BK02 |
| Korrektionsfaktor | 6,2 | 7,3 |

Kontrollerade blickriktningarna relaterade till totalt ljusflöde