

Beräkning av blandning enligt UGR

| p Tak | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | |
|------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Vågg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | |
| p Golv | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Rumsstorlek X | Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H | 2H | 13,0 | 14,8 | 15,8 | 15,1 | 16,1 | 13,5 | 15,2 | 16,3 | 15,5 | 16,6 |
| 2H | 3H | 13,4 | 15,3 | 16,3 | 15,5 | 16,5 | 14,2 | 16,0 | 16,9 | 16,3 | 17,2 |
| 2H | 4H | 13,5 | 15,3 | 16,3 | 15,6 | 16,5 | 14,5 | 16,2 | 17,2 | 16,6 | 17,5 |
| 2H | 6H | 13,5 | 15,2 | 16,1 | 15,6 | 16,4 | 14,7 | 16,4 | 17,3 | 16,8 | 17,6 |
| 2H | 8H | 13,4 | 15,2 | 16,0 | 15,6 | 16,4 | 14,7 | 16,5 | 17,3 | 16,9 | 17,6 |
| 2H | 12H | 13,4 | 15,2 | 15,9 | 15,6 | 16,3 | 14,7 | 16,5 | 17,3 | 16,9 | 17,6 |
| 4H | 2H | 13,3 | 15,0 | 16,0 | 15,4 | 16,3 | 13,7 | 15,5 | 16,4 | 15,8 | 16,7 |
| 4H | 3H | 13,8 | 15,6 | 16,4 | 16,0 | 16,7 | 14,5 | 16,3 | 17,1 | 16,7 | 17,5 |
| 4H | 4H | 13,9 | 15,7 | 16,4 | 16,1 | 16,8 | 14,9 | 16,7 | 17,4 | 17,1 | 17,8 |
| 4H | 6H | 13,9 | 15,7 | 16,3 | 16,2 | 16,7 | 15,1 | 17,0 | 17,6 | 17,4 | 18,0 |
| 4H | 8H | 13,8 | 15,7 | 16,2 | 16,1 | 16,7 | 15,2 | 17,1 | 17,6 | 17,5 | 18,0 |
| 4H | 12H | 13,8 | 15,7 | 16,1 | 16,1 | 16,6 | 15,2 | 17,1 | 17,6 | 17,6 | 18,0 |
| 8H | 4H | 13,9 | 15,8 | 16,3 | 16,2 | 16,7 | 14,9 | 16,7 | 17,3 | 17,2 | 17,7 |
| 8H | 6H | 13,9 | 15,8 | 16,2 | 16,3 | 16,7 | 15,1 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,9 |
| 8H | 8H | 13,9 | 15,8 | 16,3 | 16,3 | 16,8 | 15,2 | 17,1 | 17,6 | 17,6 | 18,0 |
| 8H | 12H | 13,8 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 15,2 | 17,2 | 17,5 | 17,7 | 18,0 |
| 12H | 4H | 13,9 | 15,7 | 16,3 | 16,3 | 16,7 | 14,8 | 16,7 | 17,2 | 17,2 | 17,6 |
| 12H | 6H | 13,9 | 15,8 | 16,2 | 16,3 | 16,6 | 15,1 | 17,0 | 17,4 | 17,5 | 17,9 |
| 12H | 8H | 13,8 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 16,6 | 15,2 | 17,1 | 17,4 | 17,6 | 17,9 |

Variation av blickriktningar för tvärsaxelns S

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| S = 1,0H | +0,6 / -0,9 | +0,4 / -0,5 |
| S = 1,5H | +1,0 / -1,8 | +0,9 / +1,1 |
| S = 2,0H | +2,3 / -2,8 | +1,9 / -2,0 |
| Standardavvikelse | 0,002 | 0,003 |
| Korrektionsfaktor | -1,9 | -0,5 |

Kontrollerade blickriktningens relationer till totalt ljusflöde