

Beräkning av blandning enligt UGR

p Tak	60	70	70	50	50	60	70	70	50	50	
p Vågg	60	50	30	50	30	60	50	30	50	30	
p Golv	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rumsstorlek X	Y	Blickriktning tvärs till tvärssekt					Blickriktning längs till tvärssekt				
2H	2H	17,5	19,2	20,3	19,5	20,6	18,9	20,6	21,7	20,9	22,0
2H	3H	17,8	19,5	20,5	19,9	20,8	19,8	21,3	22,3	21,6	22,5
2H	4H	17,8	19,5	20,5	19,9	20,8	19,8	21,5	22,5	21,9	22,8
2H	6H	17,7	19,5	20,4	19,9	20,7	19,9	21,7	22,6	22,1	22,9
2H	8H	17,7	19,5	20,3	19,8	20,6	19,9	21,7	22,6	22,1	22,9
2H	12H	17,6	19,4	20,2	19,8	20,6	19,9	21,7	22,5	22,1	22,9
4H	2H	17,7	19,5	20,4	19,8	20,7	19,0	20,7	21,7	21,1	22,0
4H	3H	18,1	19,9	20,6	20,3	21,0	19,7	21,5	22,3	21,9	22,6
4H	4H	18,1	19,9	20,6	20,4	21,0	20,0	21,8	22,5	22,3	22,9
4H	6H	18,1	19,9	20,5	20,4	20,9	20,2	22,1	22,7	22,6	23,1
4H	8H	18,0	19,9	20,4	20,3	20,8	20,3	22,1	22,7	22,6	23,1
4H	12H	18,0	19,9	20,3	20,3	20,8	20,2	22,1	22,6	22,6	23,0
8H	4H	18,1	20,0	20,5	20,4	20,9	19,9	21,8	22,3	22,3	22,8
8H	6H	18,1	20,0	20,4	20,5	20,9	20,2	22,1	22,5	22,5	22,9
8H	8H	18,0	19,9	20,3	20,4	20,8	20,2	22,1	22,5	22,6	23,0
8H	12H	18,0	19,9	20,2	20,4	20,7	20,2	22,1	22,5	22,7	23,0
12H	4H	18,1	20,0	20,4	20,4	20,9	19,9	21,8	22,2	22,2	22,7
12H	6H	18,0	19,9	20,3	20,4	20,8	20,1	22,0	22,4	22,5	22,9
12H	8H	18,0	19,9	20,2	20,4	20,7	20,2	22,1	22,4	22,6	22,9

Variation av blickriktningar för tvärssekt S

S = 1,0H	+0,7 / -1,2	+0,4 / -0,6
S = 1,5H	+1,3 / -2,3	+1,3 / +1,2
S = 2,0H	+2,7 / -3,6	+2,5 / -2,1
Standardavvikelser	0,921	0,923
Korrektionsfaktor	1,9	4,7

Kontrollerade blickriktningarna relativt till totalt ljusflöde