

| Tak         |     | 80                                | 70   | 70   | 50   | 50   | 80                                | 70   | 70   | 50   | 50   |
|-------------|-----|-----------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Vägg        |     | 60                                | 50   | 30   | 50   | 30   | 60                                | 50   | 30   | 50   | 30   |
| Golv        |     | 30                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 30                                | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Rumsstorlek |     | Bildriktning tvärs till tvärsaxel |      |      |      |      | Bildriktning längs till tvärsaxel |      |      |      |      |
| X           | Y   |                                   |      |      |      |      |                                   |      |      |      |      |
| 2H          | 2H  | 12,6                              | 14,3 | 15,5 | 14,7 | 15,8 | 12,7                              | 14,4 | 15,6 | 14,7 | 15,9 |
|             | 3H  | 13,4                              | 15,2 | 16,2 | 15,5 | 16,5 | 13,5                              | 15,3 | 16,3 | 15,6 | 16,6 |
|             | 4H  | 13,7                              | 15,5 | 16,5 | 15,8 | 16,8 | 13,8                              | 15,6 | 16,6 | 15,9 | 16,8 |
|             | 6H  | 13,9                              | 15,7 | 16,6 | 16,0 | 16,9 | 14,0                              | 15,8 | 16,7 | 16,2 | 17,0 |
|             | 8H  | 13,9                              | 15,7 | 16,6 | 16,1 | 16,9 | 14,1                              | 15,9 | 16,7 | 16,2 | 17,1 |
|             | 12H | 13,9                              | 15,7 | 16,5 | 16,1 | 16,9 | 14,1                              | 15,9 | 16,7 | 16,3 | 17,1 |
| 4H          | 2H  | 12,9                              | 14,7 | 15,7 | 15,0 | 16,0 | 13,0                              | 14,8 | 15,8 | 15,2 | 16,1 |
|             | 3H  | 13,6                              | 15,6 | 16,5 | 16,0 | 16,8 | 14,0                              | 15,6 | 16,6 | 16,2 | 16,9 |
|             | 4H  | 14,2                              | 16,0 | 16,8 | 16,5 | 17,1 | 14,3                              | 16,2 | 16,9 | 16,6 | 17,3 |
|             | 6H  | 14,5                              | 16,3 | 17,0 | 16,8 | 17,4 | 14,6                              | 16,5 | 17,1 | 16,9 | 17,5 |
|             | 8H  | 14,6                              | 16,4 | 17,0 | 16,9 | 17,4 | 14,7                              | 16,6 | 17,2 | 17,0 | 17,6 |
|             | 12H | 14,6                              | 16,5 | 17,0 | 16,9 | 17,4 | 14,8                              | 16,6 | 17,2 | 17,1 | 17,6 |
| 8H          | 4H  | 14,3                              | 16,2 | 16,8 | 16,6 | 17,2 | 14,4                              | 16,3 | 16,9 | 16,7 | 17,3 |
|             | 6H  | 14,7                              | 16,6 | 17,1 | 17,1 | 17,5 | 14,8                              | 16,7 | 17,2 | 17,2 | 17,6 |
|             | 8H  | 14,8                              | 16,7 | 17,1 | 17,2 | 17,6 | 14,9                              | 16,8 | 17,2 | 17,3 | 17,7 |
|             | 12H | 14,8                              | 16,8 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 15,0                              | 16,9 | 17,3 | 17,4 | 17,8 |
| 12H         | 4H  | 14,3                              | 16,2 | 16,7 | 16,6 | 17,1 | 14,4                              | 16,3 | 16,8 | 16,7 | 17,2 |
|             | 6H  | 14,7                              | 16,6 | 17,0 | 17,1 | 17,5 | 14,8                              | 16,7 | 17,1 | 17,2 | 17,6 |
|             | 8H  | 14,8                              | 16,7 | 17,1 | 17,3 | 17,6 | 14,9                              | 16,9 | 17,2 | 17,4 | 17,7 |

|                    |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|
| S = 1,0H           | +0,3 / -0,5 | +0,3 / -0,4 |
| S = 1,5H           | +0,6 / -1,0 | +0,6 / -0,9 |
| S = 2,0H           | +1,4 / -1,6 | +1,4 / -1,6 |
| Standardabweichung | BKD3        | BKD3        |
| Korrektionsfaktor  | -1,2        | -1,1        |

Korrigerade bländindikatorer relaterade till totalt lugnRode