

Tak		60	70	70	50	50	60	70	70	50	50
Vägg		60	50	30	50	30	60	50	30	50	30
Golv		30	20	20	20	20	30	20	20	20	20
Rumsstorlek		Bildriktning tvärs till tvärsaxel					Bildriktning längs till tvärsaxel				
X	Y										
2H	2H	13,8	15,5	16,7	15,8	17,0	13,8	15,5	16,8	15,8	17,1
	3H	15,0	16,7	17,8	17,0	18,1	15,0	16,8	17,9	17,1	18,2
	4H	15,3	17,1	18,2	17,4	18,5	15,4	17,2	18,3	17,5	18,6
	6H	15,6	17,3	18,3	17,7	18,7	15,7	17,4	18,4	17,8	18,8
	8H	15,6	17,4	18,3	17,7	18,7	15,7	17,5	18,4	17,9	18,8
	12H	15,6	17,4	18,3	17,7	18,6	15,7	17,5	18,4	17,9	18,8
4H	2H	14,3	16,0	17,1	16,4	17,4	14,3	16,1	17,1	16,4	17,4
	3H	15,6	17,4	18,3	17,8	18,6	15,7	17,4	18,4	17,8	18,7
	4H	16,1	17,9	18,7	18,3	19,1	16,2	18,0	18,8	18,4	19,2
	6H	16,4	18,2	18,9	18,6	19,3	16,5	18,3	19,0	18,7	19,4
	8H	16,4	18,3	18,9	18,7	19,3	16,5	18,4	19,0	18,8	19,4
	12H	16,4	18,3	18,9	18,8	19,3	16,5	18,4	19,0	18,9	19,4
8H	4H	16,2	18,0	18,7	18,5	19,1	16,3	18,1	18,8	18,6	19,2
	6H	16,6	18,4	19,0	18,9	19,4	16,7	18,5	19,1	19,0	19,5
	8H	16,7	18,6	19,0	19,1	19,5	16,8	18,7	19,1	19,2	19,6
	12H	16,7	18,6	19,0	19,1	19,5	16,8	18,7	19,1	19,2	19,6
12H	4H	16,2	18,0	18,6	18,5	19,1	16,3	18,1	18,7	18,6	19,1
	6H	16,6	18,5	18,9	19,0	19,4	16,7	18,6	19,0	19,0	19,5
	8H	16,7	18,6	19,0	19,1	19,5	16,8	18,7	19,1	19,2	19,6

S = 1,0H	+0,1 / -0,2	+0,1 / -0,2
S = 1,5H	+0,3 / -0,5	+0,3 / -0,5
S = 2,0H	+0,7 / -1,0	+0,6 / -0,9
Standardabweichung	BKD4	BKD4
Korrektionsfaktor	1,0	1,1

Korrigerade biländringar och relaterade till totalt flygförde